WESSLING
Quality of Life

Zertifikat
Emissionsverhalten

Produkt:

Indeko-W
EAN 4034139031273, Mat. 722582

Auftraggeber:
DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Ein Prüfmuster der Wandfarbe wurde auf Emissionen gemäß dem AgBB-Schema (Stand: Februar 2015) geprüft. Die Probennahme und Prüfung erfolgten nach DIN ISO 16000-3, DIN ISO 16000-6, DIN EN ISO 16000-9 und -11 jeweils in der aktuellen Fassung. (WESSLING Prüfbericht CAL17-022530-1 vom 28.02.2017).

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchungen erfüllt das untersuchte Prüfmuster die Anforderungen des AgBB-Schemas.

- Kanzerogene waren 3 und 28 Tagen nicht nachweisbar
- Die Summe der VOC lag unterhalb der Bewertungsgrenze von 10 mg/m³ nach 3 Tagen
- Die Summe der VOC lag unterhalb der Bewertungsgrenze von 1 mg/m³ nach 28 Tagen
- Die Summe der SVOC lag unterhalb der Bewertungsgrenze von 0,1 mg/m³ nach 28 Tagen
- Die ab 5 µg/m³ bestimmten VOC-Einzelstoffe ergaben eine Bewertungszahl R unterhalb von 1
- Die Summe der VOC-Einzelstoffe ohne NIK-Wert lag unterhalb der Bewertungsgrenze von 0,1 mg/m³ nach 28 Tagen

WESSLING GmbH
WESSLING GmbH
Oststraße 7 · 48341 Altenberge
Tel. +49 (0)2505 89-0
Fax +49 (0)2505 89-630

Johannes Wächter
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker

Christopher Teichmann
Dipl.-Ing. Umwelttechnik