



Zertifikat Nr. 20000613-Z01

Auftrag: Emissionsprüfung von Caparol PremiumColor KF RAL 5010 mit Beladungsfaktor 1,4 m²/m³ inkl. Bewertung der Emissionen

Auftraggeber: DAW SE
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

Prüfzeitraum: 31.10. - 02.12.2024

Anmerkungen:

Ergebnisse

Prüfergebnisse von Probe: 800041365-800041457

Norm/ PV	Konformitätsbewertung	Bemerkungen
DIN EN 16402:2019-08	Die Bewertung der Emissionen ist auf Seite 2 des Zertifikates aufgelistet.	

Diese Prüfung ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Ergebnissen liegen im RMI vor.

Ober-Ramstadt, den 19.12.2024

i. A. Dipl.-Ing. (FH) Michael Braun

Laborleiter
Analytik & Messtechnik



Ober-Ramstadt, den 19.12.2024

i. A. Jens Beilstein

Technischer Mitarbeiter
Analytik & Messtechnik

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte(n) Probe(n).

Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikats ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Instituts gestattet.



Übersicht

Produktname:	Caparol PremiumColor KF RAL 5010
Charge/Chiffre:	5143102796
Probennummer:	800041365
PSP3-Element:	M-00400-001-044
Beladung:	1,4 m ² /m ³
flächenspez. Durchflussrate q:	0,36 m ³ /m ² h
Auftragsmenge:	150 150 g/m ²
Anzahl Applikationen:	2
Konditionierungszeit	3 Tage

Evaluationsschema	Bewertung	"Richtlinie"
AgBB-Bewertungsschema	Erfüllt	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Juni 2021)
Französisches Bewertungsschema	A+	Verordnung Nr 2011-321 vom 2011-03-23 (DEVL1101903D, DEVL1104875A, DEVL1133129A)
Französische CMR-Stoff-Bewertung	Bestanden	Verordnung von April und Mai 2009 (DEVP0908633A und DEVP0910046A)
Italienisches Bewertungsschema	Erfüllt	Verordnung vom 11.10.2017 (GU n. 259 del 6-11-2017)
Belgisches Bewertungsschema	Erfüllt	Königliche Verordnung von Mai 2014 (C-2014/24239)
BREEAM*	Exemplary Level	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
LEED*	Erfüllt	LEED v4.1 BETA
Air Comfort**	Erfüllt	Indoor Air Comfort 8.0 of June 2022
Air Comfort Gold**	Erfüllt	Indoor Air Comfort Gold 8.0 of June 2022

*zur abschließenden Beurteilung muss der In-Can-VOC-Gehalt bestimmt werden.

**wir weisen darauf hin, dass Air Comfort und Air Comfort Gold private Label sind. Die Angaben in der Tabelle sind lediglich eine Indikation zur Konformitätsbewertung gemäß der Regularien.

Die detaillierte Konformitätsbewertung mit den Einzelkriterien ist als separates Dokument angehängt.

Ende des Zertifikats